



T.C
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	11.11.2020 / E.1953
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	11.11.2020 / 10:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	11.11.2020 / 14:08
Protokol No / Numune Barkod No	2020-3048 - 1 / 23226439
CSBYS No	122600
Rapor Sayfa Sayısı	2

AB-1075-T
2020-3048-1
11-20

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ANKARA AKYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	YILDIRIM MAH. GÜL SOK.NO:33/11 AKYURT-ANKARA			
Numune İzleme Noktası	ÜÇPINAR(Ankara) - 06.1872.19247 - AKYURT SU DÜNYASI			
Numunenin Geliş Sebebi	PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ	*KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	11.11.2020 - 14:12	PGD Ozonlu		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	KAYNAK SUYU	---	ÜÇPINAR	ÜÇPINAR KAYNAK SUYU GIDA İNŞ. TEK. TURZ. OTO SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketleri / Miktarı	Orjinal PC Damacana Geri Dönüşümlü	ETİKETLİ	19 L	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	03.11.2020	03.02.2021	006	00
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	11.11.2020	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ÜÇPINAR KAYNAK SUYU GIDA İNŞ. TEK. TURZ. OTO SAN. TİC. LTD. ŞTİ.			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri				MÜHÜR NO: 63
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	11.11.2020 14:29		17.11.2020 15:11	
Raporlama Tarihi	17.11.2020 15:44			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Koliform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*37°C de toplam jerm sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		200	0
*22°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		1000	0
*Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266		0	0
*Clostridium perfringens (Sporlular Dahil)	kob/100mL	TS EN ISO 14189		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
---------------------	-------	--------	--------------------	----------------	---------------

/ 791.64.558.120.05-

Rapor Baskı Tarihi : 17.11.2020

İstasyon Mah.Leylak Cad. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA Tel:0312 243 10 12 Fax: 0312 245 41 87 e-posta : ankara.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbs.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden d5ae1fff-0bae-418b-a6c3-bb219257bfb3 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
ANKARA VALİLİęİ
İL SAęLIK MÜDÜRLÜęÜ
ANKARA HALK SAęLIęI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

2/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	11.11.2020 / E.1953
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	11.11.2020 / 10:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	11.11.2020 / 14:08
Protokol No / Numune Barkod No	2020-3048 - 1 / 23226439
CSBYS No	122600
Rapor Sayfa Sayısı	2

AB-1075-T
2020-3048-1
11-20

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik	0,02	0,5	Tespit Edilemedi
*İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	301
Bromoform	µg/L	ISO 15680	0,5	1	Tespit Edilemedi
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061	1	3	Tespit Edilemedi
*Flortür	mg/L	TSEN ISO 10304-1	0,05	1,5	0,29
*pH		TS EN ISO 10523		4,5 - 9,5	8,41
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
*Arsenik	µg/L	EPA 200.8	0,5	10	6,663

Deęerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelięi'ne göre uygundur.

<p>Açıklamalar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelięi'ne göre deęerlendirilmektedir.- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.-Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ANKARA HALK SAęLIęI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.-Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmelięi göre uygunluk deęerlendirmesi yapılmıştır.- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ANKARA HALK SAęLIęI LABORATUVARININ izni olmadan çoęaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal deęişim yok.- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
Uzm. Dr. SERPİL KOŞUM
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

Kimya Laboratuvarı Birim
Sorumlusu
AYFER ARSLAN
Kimyager

Laboratuvar Sorumlusu
MEHMET ÜNVER
Uzm. Dr.

/ 791.64.558.120.05-

Rapor Baskı Tarihi : 17.11.2020

İstasyon Mah.Leylak Cad. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA Tel:0312 243 10 12 Fax: 0312 245 41 87 e-posta : ankara.hsl@saglik.gov.tr